

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 5367/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

V/v hướng dẫn, xác nhận sản phẩm  
gạch bê tông đạt giới hạn chịu lửa  
danh định

Kính gửi: Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng không nung Toàn Thắng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/CV-TT ngày 24/10/2022 của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng không nung Toàn Thắng về việc đề nghị hướng dẫn, xác nhận sản phẩm gạch bê tông giới hạn chịu lửa danh định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bảng F.1 của QCVN 06:2021/BXD quy định giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu. Tại số thứ tự 3 bảng này có quy định chiều dày tối thiểu không kể lớp trát của tường gạch đất sét nung và tường gạch bê tông để có thể đạt được giới hạn chịu lửa danh định như đã quy định trong Bảng F.1. Cụ thể là đối với trường hợp chỉ sử dụng gạch bê tông làm tường thì “*tường gạch bê tông không trát; trát xi măng cát dày 13mm; trát thạch cao-cát dày 13mm; trát thạch cao-vermiculite dày 13mm*” thì sẽ bảo đảm các giá trị giới hạn chịu lửa danh định cho từng chiều dày tường như đã quy định cụ thể trong Bảng F.1.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng không nung Toàn Thắng biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. VỤ TRƯỞNG**  
**VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**

(đã ký)

**Lê Minh Long**