

BỘ XÂY DỰNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 284 /BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế dam bao PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Bộ Xây dựng nhận công văn số 835/2019/CV-VGR-PTDA, ngày 20/12/2019 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở shop-House Hà Giang, xây dựng tại phường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 16/12/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 2540/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 01 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Khu trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở shop-House Hà Giang tại vị trí trực (4-5, D-E). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 2540/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bao dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ

+ MÔI TRƯỜNG

Nơi nhận:

- Như trên.
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN



