

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 762/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn khoảng cách xây
dựng cửa hàng xăng dầu đến các
công trình công cộng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiếu Hội An

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2498 ngày 07/02/2020 theo số văn bản đến của Bộ Xây dựng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiếu Hội An về việc hướng dẫn khoảng cách xây dựng cửa hàng xăng dầu đến các công trình công cộng, sau khi xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp xây dựng cửa hàng xăng dầu theo công văn xin hướng dẫn của Công ty thì khoảng cách từ trạm xăng dầu đến công trình công cộng (trường học, chợ) được áp dụng QCVN 01: 2013/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Ngoài ra các công trình trong cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ QCVN 07-6: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp xăng dầu, khí đốt và đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được thẩm duyệt theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiếu Hội An thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c)
- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CN&MT

Đã ký

Vũ Ngọc Anh